

ガス濃度測定結果
(建物外_電気・通信設備の地下ピット)

GW工区

PW工区

24年7月度

2025年日本国際博覧会協会

【表12】 GW工区_電気・通信設備の地下ピット ガス測定データ 2024年7月

	測定日	地下ピット 番号	メタンガス (vol%)	一酸化炭素 (ppm)	硫化水素 (ppm)	アンモニア (ppm)
1	2024年7月7日	GW02	0.35	22.6	0	0
2	2024年7月9日	GW28	0	0	0	0
3	2024年7月9日	GW28	0	0	0	0
4	2024年7月10日	GW28	0	0	0	0
5	2024年7月18日	GW06	0	0	0	4
6	2024年7月18日	GW23	0	0	0	0
7	2024年7月23日	GW06	0	0	0	0
8	2024年7月23日	GW04	0	0	0	0
9	2024年7月23日	GW03	0	0	0	0
10	2024年7月23日	GW05	0	0	0	0
11	2024年7月23日	GW25	0	0	0	0
12	2024年7月23日	GW26	0	0	0	0
13	2024年7月31日	GW05	0	0	0	0

【表13】 PW工区_電気・通信設備の地下ピット ガス測定データ 2024年7月

	測定日	地下ピット 番号	メタンガス (vol%)	一酸化炭素 (ppm)	硫化水素 (ppm)
1	2024年7月1日	PW003	0	0	0
2	2024年7月1日	PW217	0	0	0
3	2024年7月1日	PW221	0	0	0
4	2024年7月1日	PW216	0	0	0
5	2024年7月1日	PW215	0	0	0
6	2024年7月1日	PW175	0	0	0
7	2024年7月1日	PW165	0	0	0
8	2024年7月2日	PW003	0	0	0
9	2024年7月2日	PW001	0.8	6	0
10	2024年7月7日	PW199	0	0	0
11	2024年7月7日	PW027	0	10	0
12	2024年7月7日	PW044	0	0	0
13	2024年7月7日	PW046	0	5	0
14	2024年7月7日	PW050	0	2	0
15	2024年7月7日	PW051	0	6	0
16	2024年7月7日	PW018	0	8	0
17	2024年7月7日	PW003	0	0	0
18	2024年7月9日	PW190	0	0	0
19	2024年7月9日	PW121	0	0	0
20	2024年7月10日	PW186	0	0	0
21	2024年7月10日	PW179	0	0	0
22	2024年7月10日	PW150	0	0	0
23	2024年7月11日	PW187	0	0	0
24	2024年7月11日	PW186	0	0	0
25	2024年7月16日	PW154	0	0	0
26	2024年7月16日	PW151	0	0	0
27	2024年7月16日	PW006	0	0	0
28	2024年7月19日	PW247	0	0	0
29	2024年7月19日	PW180	0	0	0
30	2024年7月21日	PW107	0	0	0
31	2024年7月21日	PW115	0	0	0
32	2024年7月21日	PW116	0	0	0
33	2024年7月21日	PW010	0	4	0
34	2024年7月21日	PW012	0	0	0
35	2024年7月21日	PW014	0	2	0
36	2024年7月21日	PW015	0	0	0
37	2024年7月21日	PW017	0.1	6	0

【表13】 PW工区_電気・通信設備の地下ピット ガス測定データ 2024年7月

	測定日	地下ピット 番号	メタンガス (vol%)	一酸化炭素 (ppm)	硫化水素 (ppm)
38	2024年7月21日	PW024	0	0	0
39	2024年7月21日	PW026	0	2	0
40	2024年7月24日	PW202	0	0	0
41	2024年7月26日	PW146	0	0	0
42	2024年7月26日	PW168	0	0	0
43	2024年7月27日	PW274	0	0	0
44	2024年7月27日	PW126	0	0	0
45	2024年7月27日	PW197	0	0	0
46	2024年7月29日	PW075	0	0	0
47	2024年7月29日	PW157	0	0	0
48	2024年7月30日	PW259	0	0	0
49	2024年7月31日	PW201	0	0	0