

ガス濃度測定結果  
(建物外\_電気・通信設備の地下ピット)

GW工区

PW工区

24年9月度

2025年日本国際博覧会協会

表-12 【GW工区】 電気・通信設備の地下ピット ガス測定データ 2024年9月

	測定日	地下ピット 番号	メタンガス (vol%)	一酸化炭素 (ppm)	硫化水素 (ppm)	アンモニア (ppm)	二酸化炭素 (vol%)
1	2024年9月2日	GW09	0	0	0	0	0.0877
2	2024年9月2日	GW06	0	0	0	0	0.0685
3	2024年9月2日	GW05	0	172	0	0	0.0666
4	2024年9月2日	GW10	0	0	0	0	0.0578
5	2024年9月2日	GW07	0	71	0	0	0.0623
6	2024年9月2日	GW14	0	0	0	0	0.0606
7	2024年9月2日	GW13	0	0	0	0	0.0788
8	2024年9月2日	GW23	0	0	0	0	0.0608
9	2024年9月2日	GW30	0	0	0	0	0.0631
10	2024年9月2日	GW21	0	0	0	0	0.1343
11	2024年9月2日	GW15	0	0	0	0	0.0597
12	2024年9月2日	GW25	0	0	0	0	0.0636
13	2024年9月2日	GW24	0	0	0	0	0.0589
14	2024年9月3日	GW17	0	0	0	0	0.0595
15	2024年9月3日	GW28	0	0	0	0	0.0587
16	2024年9月3日	GW27	0.15	0	0	0	0.0685
17	2024年9月3日	GW26	0	0	0	0	0.0632
18	2024年9月3日	GW31	0	0	0	0	0.0607
19	2024年9月3日	GW16	0	0	0	0	0.073
20	2024年9月3日	GW32	0	0	0	0	0.061
21	2024年9月3日	GW29	0	0	0	0	0.057
22	2024年9月3日	GW02	2.15	0	6.2	4	0.0597
23	2024年9月3日	GW12	0	0	0	0	0.062
24	2024年9月3日	GW20	0	0	0	0	0.0563
25	2024年9月3日	GW19	0	0	0	0	0.0515
26	2024年9月3日	GW03	0.15	52	0	0	0.067
27	2024年9月3日	GW01	0.35	500以上	0.9	0	0.0525
28	2024年9月3日	GW08	0	0	0	0	0.055
29	2024年9月3日	GW04	0	0	0	0	0.0524
30	2024年9月3日	GW22	0	0	0	0	0.0525
31	2024年9月9日	GW01	0.1	53	0	0	0.0658
32	2024年9月12日	GW02	2	500以上	4.9	0	0.0702
33	2024年9月12日	GW31	0	0	0	0	0.02
34	2024年9月12日	GW32	0	0	0	0	0.02
35	2024年9月12日	GW30	0	0	0	0	0.03
36	2024年9月16日	GW21	0	0	0	0	0
37	2024年9月16日	GW30	0	0	0	0	0
38	2024年9月17日	GW19	0	0	0	0	0.059
39	2024年9月17日	GW20	0	0	0	0	0.0745
40	2024年9月17日	GW04	0	0	0	0	0.0555
41	2024年9月17日	GW03	0	4	0	0	0.0644

表-12 【GW工区】 電気・通信設備の地下ピット ガス測定データ 2024年9月

	測定日	地下ピット 番号	メタンガス (vol%)	一酸化炭素 (ppm)	硫化水素 (ppm)	アンモニア (ppm)	二酸化炭素 (vol%)
42	2024年9月17日	GW01	0.8	929	3.7	0	0.0565
43	2024年9月17日	GW08	0	0	0	5	0.083
44	2024年9月17日	GW22	0	0	0	4.5	0.0502
45	2024年9月17日	GW13	0	0	0	0	0.0843
46	2024年9月17日	GW23	0	0	0	0	0.0664
47	2024年9月17日	GW24	0	0	0	0	0.0689
48	2024年9月17日	GW25	0	0	0	0	0.0637
49	2024年9月17日	GW14	0	0	0	0	0.0644
50	2024年9月17日	GW26	0.15	0	0	0	0.0799
51	2024年9月17日	GW16	0.65	0	0	0	0.076
52	2024年9月17日	GW17	0	0	0	0	0.0545
53	2024年9月17日	GW32	0	0	0	0	0.0658
54	2024年9月19日	GW07	0	37	0	0	0.0637
55	2024年9月19日	GW29	0	22	0	0	0.0658
56	2024年9月19日	GW02	3.3	500以上	6.9	0	0.0639
57	2024年9月19日	GW12	0	0	0	0	0.061
58	2024年9月19日	GW15	0	0	0	0	0.067
59	2024年9月19日	GW09	0	0	0	0	0.0654
60	2024年9月19日	GW06	0	0	0	0	0.0695
61	2024年9月19日	GW05	0	112	0	0	0.0678
62	2024年9月19日	GW10	0	0	0	0	0.0608
63	2024年9月19日	GW31	0	0	0	0	0.0683
64	2024年9月19日	GW27	0	0	0	0	0.0856
65	2024年9月19日	GW28	0	0	0	0	0.0705
66	2024年9月19日	GW21	0	0	0	0	0.0633
67	2024年9月19日	GW30	0.2	0	0	0	0.0631
68	2024年9月21日	GW32	0	0	0	0	0.0495
69	2024年9月21日	GW31	0	0	0	0	0.058
70	2024年9月23日	GW24	0	0	0	0	0.0488
71	2024年9月24日	GW01	0.3	192	0.5	0	0.0587
72	2024年9月24日	GW30	0	0	0	0	0.03
73	2024年9月24日	GW31	0	0	0	0	0.02
74	2024年9月24日	GW32	0	0	0	0	0.03
75	2024年9月26日	GW02	1.45	500以上	2.3	0	0.0633

表-13 【PW工区】 電気・通信設備の地下ピット ガス測定データ 2024年9月

	測定日	地下ピット 番号	メタンガス (vol%)	一酸化炭素 (ppm)	硫化水素 (ppm)
1	2024年9月2日	PW001	0	0	0
2	2024年9月2日	PW033	0	0	0
3	2024年9月4日	PW008	0	0	0
4	2024年9月8日	PW154	0	0	0
5	2024年9月8日	PW176	0	0	0
6	2024年9月9日	PW001	0	15	0
7	2024年9月9日	PW002	0	0	0
8	2024年9月9日	PW003	0	0	0
9	2024年9月9日	PW004	0	0	0
10	2024年9月9日	PW007	0	0	0
11	2024年9月9日	PW029	0	0	0
12	2024年9月9日	PW031	0	13	0
13	2024年9月9日	PW084	0	0	0
14	2024年9月11日	PW012	0	0	0
15	2024年9月11日	PW013	0	0	0
16	2024年9月11日	PW045	0	0	0
17	2024年9月11日	PW047	0	0	0
18	2024年9月11日	PW059	0	0	0
19	2024年9月11日	PW061	0	0	0
20	2024年9月11日	PW064	0	4	0
21	2024年9月11日	PW089	0	0	0
22	2024年9月11日	PW092	0	0	0
23	2024年9月11日	PW093	0	0	0
24	2024年9月11日	PW123	0	0	0
25	2024年9月11日	PW147	0	0	0
26	2024年9月11日	PW148	0	0	0
27	2024年9月11日	PW149	0	0	0
28	2024年9月11日	PW149	0	0	0
29	2024年9月11日	PW278	0	0	0
30	2024年9月12日	PW149	0	0	0
31	2024年9月12日	PW169	0	0	0
32	2024年9月15日	PW136	0	0	0
33	2024年9月15日	PW156	0	0	0
34	2024年9月15日	PW206	0	0	0
35	2024年9月15日	PW256	0	0	0
36	2024年9月18日	PW236	0	0	0

表-13 【PW工区】 電気・通信設備の地下ピット ガス測定データ 2024年9月

	測定日	地下ピット 番号	メタンガス (vol%)	一酸化炭素 (ppm)	硫化水素 (ppm)
37	2024年9月20日	PW179	0	0	0
38	2024年9月20日	PW186	0	0	0
39	2024年9月21日	PW275	0	0	0
40	2024年9月23日	PW276	0	0	0
41	2024年9月24日	PW001	0	0	0
42	2024年9月24日	PW003	0	0	0
43	2024年9月24日	PW004	0	5	0
44	2024年9月24日	PW043	0	0	0
45	2024年9月24日	PW084	0	0	0
46	2024年9月24日	PW151	0	0	0
47	2024年9月24日	PW180	0	0	0
48	2024年9月24日	PW207	0	0	0
49	2024年9月25日	PW002	0	0	0
50	2024年9月25日	PW016	0	0	0
51	2024年9月25日	PW017	2.55	9	0.4
52	2024年9月25日	PW019	0	0	0
53	2024年9月25日	PW021	0	0	0
54	2024年9月25日	PW047	0.55	0	0
55	2024年9月26日	PW079	0	0	0
56	2024年9月26日	PW146	0	0	0
57	2024年9月26日	PW146	0	0	0
58	2024年9月29日	PW001	0	0	0
59	2024年9月29日	PW031	0	0	0
60	2024年9月29日	PW033	0	0	0
61	2024年9月29日	PW034	0	0	0
62	2024年9月30日	PW076	0	0	0
63	2024年9月30日	PW158	0	0	0
64	2024年9月30日	PW209	0	0	0

ガス濃度測定結果  
(建物外\_電気・通信設備の地下ピット)

GW工区

PW工区

24年10月度

2025年日本国際博覧会協会

表-12 【GW工区】 電気・通信設備の地下ピット ガス測定データ 2024年10月

	測定日	地下ピット 番号	メタンガス (vol%)	一酸化炭素 (ppm)	硫化水素 (ppm)	アンモニア (ppm)	二酸化炭素 (vol%)
1	2024年10月1日	GW01	0.1	155	0.5	0	0.0667
2	2024年10月1日	GW02	1.7	500以上	3.2	0	0.0723
3	2024年10月1日	GW03	0	7	0	0	0.0533
4	2024年10月1日	GW04	0	0	0	0	0.0567
5	2024年10月1日	GW05	0	500以上	0	0	0.0799
6	2024年10月1日	GW06	0	0	0	0	0.0722
7	2024年10月1日	GW07	0	35	0	0	0.0759
8	2024年10月1日	GW08	0	0	0	0	0.0542
9	2024年10月1日	GW09	0	0	0	0	0.0789
10	2024年10月1日	GW10	0	0	0	0	0.0741
11	2024年10月1日	GW12	0	0	0	0	0.0655
12	2024年10月1日	GW19	0	0	0	0	0.0551
13	2024年10月1日	GW20	0	0	0	0	0.068
14	2024年10月1日	GW21	0	0	0	0	0.101
15	2024年10月1日	GW22	0	0	0	0	0.0498
16	2024年10月1日	GW29	0	16	0	0	0.0712
17	2024年10月1日	GW30	0	0	0	0	0.0683
18	2024年10月2日	GW15	0	0	0	0	0.0657
19	2024年10月2日	GW16	1.15	0	0	0	0.1278
20	2024年10月2日	GW17	0	0	0	0	0.0674
21	2024年10月2日	GW27	0.15	0	0	0	0.077
22	2024年10月2日	GW28	0	0	0	0	0.0641
23	2024年10月2日	GW32	0	0	0	0	0.0683
24	2024年10月3日	GW13	0	0	0	0	0.0727
25	2024年10月3日	GW14	0	0	0	0	0.0802
26	2024年10月3日	GW23	0	0	0	0	0.0663
27	2024年10月3日	GW24	0	0	0	0	0.0731
28	2024年10月3日	GW25	0	0	0	0	0.0705
29	2024年10月3日	GW26	0	0	0	0	0.0681
30	2024年10月3日	GW31	0	0	0	0	0.09
31	2024年10月7日	GW02	2.65	500以上	5.1	0	0.0708
32	2024年10月8日	GW01	0.35	345	1.2	0	0.065
33	2024年10月9日	GW28	0	0	0	0	0.05
34	2024年10月9日	GW32	0	0	0	0	0.05
35	2024年10月15日	GW01	0.25	296	1.1	0	0.0631
36	2024年10月15日	GW03	0.25	149	0.5	0	0.0597

表-12 【GW工区】 電気・通信設備の地下ピット ガス測定データ 2024年10月

	測定日	地下ピット 番号	メタンガス (vol%)	一酸化炭素 (ppm)	硫化水素 (ppm)	アンモニア (ppm)	二酸化炭素 (vol%)
37	2024年10月15日	GW04	0	0	0	0	0.0577
38	2024年10月15日	GW08	0	0	0	0	0.0709
39	2024年10月15日	GW10	0	0	0	0	0.0455
40	2024年10月15日	GW13	0	0	0	0	0.0657
41	2024年10月15日	GW14	0	0	0	0	0.0754
42	2024年10月15日	GW16	0	0	0	0	0.1342
43	2024年10月15日	GW17	0	0	0	0	0.0452
44	2024年10月15日	GW19	0	0	0	0	0.0624
45	2024年10月15日	GW20	0	0	0	0	0.0595
46	2024年10月15日	GW22	0	0	0	0	0.0593
47	2024年10月15日	GW23	0	0	0	0	0.0683
48	2024年10月15日	GW24	0	0	0	0	0.07
49	2024年10月15日	GW25	0	0	0	0	0.0682
50	2024年10月15日	GW26	0	0	0	0	0.071
51	2024年10月15日	GW27	0	0	0	0	0.0742
52	2024年10月15日	GW28	0	0	0	0	0.0574
53	2024年10月15日	GW31	0	0	0	0	0.0643
54	2024年10月16日	GW02	1.4	500以上	2.9	0	0.0472
55	2024年10月16日	GW05	0	500以上	0	0	0.0485
56	2024年10月16日	GW06	0	0	0	0	0.0456
57	2024年10月16日	GW07	0	21	0	0	0.0455
58	2024年10月16日	GW09	0	0	0	0	0.0614
59	2024年10月16日	GW10	0	0	0	0	0.0493
60	2024年10月16日	GW12	0	0	0	0	0.0476
61	2024年10月16日	GW15	0	0	0	0	0.0557
62	2024年10月16日	GW21	0	0	0	0	0.0909
63	2024年10月16日	GW29	0	12	0	0	0.047
64	2024年10月16日	GW30	0	0	0	0	0.0495
65	2024年10月16日	GW32	0	0	0	0	0.0525
66	2024年10月21日	GW01	0.25	110	0.4	0	0.0865
67	2024年10月22日	GW02	1.3	1556	4.1	0	0.0542
68	2024年10月22日	GW06	0	40	0	0	0.05
69	2024年10月22日	GW05	0	40	0	0	0.05

表-13 【PW工区】 電気・通信設備の地下ピット ガス測定データ 2024年10月

	測定日	地下ピット 番号	メタンガス (vol%)	一酸化炭素 (ppm)	硫化水素 (ppm)
1	2024年10月1日	PW186	0	0	0
2	2024年10月3日	PW148	0	0	0
3	2024年10月3日	PW202	0	0	0
4	2024年10月4日	PW148	0	0	0
5	2024年10月7日	PW012	0	0	0
6	2024年10月7日	PW013	0	0	0
7	2024年10月7日	PW047	0.15	0	0
8	2024年10月7日	PW059	0	0	0
9	2024年10月7日	PW061	0	0	0
10	2024年10月7日	PW064	0	0	0
11	2024年10月8日	PW001	0	0	0
12	2024年10月8日	PW003	0	0	0
13	2024年10月8日	PW004	0.15	2	0
14	2024年10月8日	PW007	0	0	0
15	2024年10月8日	PW017	2.1	0	0
16	2024年10月8日	PW029	0	0	0
17	2024年10月8日	PW031	0	0	0
18	2024年10月8日	PW084	0	0	0
19	2024年10月9日	PW002	0	0	0
20	2024年10月9日	PW045	0	0	0
21	2024年10月9日	PW076	0	0	0
22	2024年10月9日	PW209	0	0	0
23	2024年10月9日	PW023	0	0	0
24	2024年10月9日	PW057	0	0	0
25	2024年10月9日	PW056	0	0	0
26	2024年10月10日	PW244	0	0	0
27	2024年10月10日	PW237	0	0	0
28	2024年10月11日	PW208	0	0	0
29	2024年10月12日	PW236	0	0	0
30	2024年10月13日	PW020	0	0	0
31	2024年10月13日	PW057	0	0	0
32	2024年10月13日	PW016	0	0	0
33	2024年10月13日	PW015	0	0	0
34	2024年10月16日	PW154	0	0	0
35	2024年10月19日	PW155	0	0	0
36	2024年10月19日	PW156	0	0	0

表-13 【PW工区】 電気・通信設備の地下ピット ガス測定データ 2024年10月

	測定日	地下ピット 番号	メタンガス (vol%)	一酸化炭素 (ppm)	硫化水素 (ppm)
37	2024年10月19日	PW206	0	0	0
38	2024年10月20日	PW188	0	0	0
39	2024年10月20日	PW187	0	0	0
40	2024年10月20日	PW267	0	0	0
41	2024年10月20日	PW140	0	0	0
42	2024年10月21日	PW002	0	0	0
43	2024年10月21日	PW003	0	0	0
44	2024年10月21日	PW004	0	2	0
45	2024年10月21日	PW047	0	0	0
46	2024年10月21日	PW141	0	0	0
47	2024年10月21日	PW190	0	0	0
48	2024年10月21日	PW217	0	0	0
49	2024年10月22日	PW001	0	0	0
50	2024年10月22日	PW016	0	0	0
51	2024年10月22日	PW017	1.4	2	0.3
52	2024年10月22日	PW019	0	0	0
53	2024年10月22日	PW021	0	0	0
54	2024年10月22日	PW152	0	0	0
55	2024年10月23日	PW208	0	15	0
56	2024年10月27日	PW260	0	0	0
57	2024年10月27日	PW190	0	0	0
58	2024年10月27日	PW196	0	0	0
59	2024年10月27日	PW195	0	0	0
60	2024年10月27日	PW031	0	0	0
61	2024年10月27日	PW056	0	0	0
62	2024年10月27日	PW042	0	0	0
63	2024年10月28日	PW232	0	0	0
64	2024年10月28日	PW171	0	0	0