

ガス濃度測定結果
(建物外_電気・通信設備の地下ピット)

GW工区

PW工区

25年1月度

2025年日本国際博覧会協会

表一10 【GW工区】電気・通信設備の地下ピット ガス測定データ 2025年1月

	測定日	地下ピット 番号	メタンガス (vol%)	硫化水素 (ppm)	アンモニア (ppm)	二酸化炭素 (vol%)
1	2025年1月7日	GW27	0	0	0	0.0442
2	2025年1月7日	GW28	0	0	0	0.0422
3	2025年1月7日	GW32	0	0	0	0.0429
4	2025年1月7日	GW23	0	0	0	0.0439
5	2025年1月7日	GW25	0	0	0	0.0427
6	2025年1月7日	GW24	0	0	0	0.0469
7	2025年1月7日	GW14	0	0	0	0.0439
8	2025年1月7日	GW26	0.1	0	0	0.0679
9	2025年1月7日	GW09	0	0	0	0.0495
10	2025年1月7日	GW06	0	0	0	0.0444
11	2025年1月7日	GW12	0	0	0	0.0504
12	2025年1月7日	GW10	0	0	0	0.0417
13	2025年1月7日	GW13	0	0	0	0.046
14	2025年1月8日	GW31	0	0	0	0.045
15	2025年1月8日	GW17	0	0	0	0.0662
16	2025年1月8日	GW16	1.05	0	0	0.047
17	2025年1月8日	GW30	0	0	0	0.0515
18	2025年1月8日	GW21	0.1	0	0	0.0478
19	2025年1月8日	GW15	0	0	0	0.0524
20	2025年1月8日	GW01	0.3	0	0	0.03
21	2025年1月8日	GW29	0	0	0	0.03
22	2025年1月9日	GW01	0.1	0	0	0.0656
23	2025年1月9日	GW02	0.7	0	0	0.0684
24	2025年1月9日	GW05	0	0	0	0.0763
25	2025年1月9日	GW03	0	0	0	0.076
26	2025年1月9日	GW04	0	0	0	0.0681
27	2025年1月9日	GW29	0	0	0	0.0452
28	2025年1月9日	GW07	0	0	0	0.0465
29	2025年1月9日	GW20	0	0	0	0.0467
30	2025年1月9日	GW19	0	0	0	0.0419
31	2025年1月9日	GW22	0.15	0	0	0.048
32	2025年1月9日	GW08	5以上	0	0	0.043
33	2025年1月9日	GW26	0	0	0	0.05
34	2025年1月9日	GW27	0	0	0	0.05
35	2025年1月9日	GW28	0	0	0	0.04
36	2025年1月9日	GW25	0	0	0	0.04
37	2025年1月14日	GW01	0.1	0	0	0.0663
38	2025年1月15日	GW05	0	0	0	0.04

表一10 【GW工区】 電気・通信設備の地下ピット ガス測定データ 2025年1月

	測定日	地下ピット 番号	メタンガス (vol%)	硫化水素 (ppm)	アンモニア (ppm)	二酸化炭素 (vol%)
39	2025年1月16日	GW02	#VALUE!	13.5	0	0.0613
40	2025年1月19日	GW21	0	0	0	0.064
41	2025年1月19日	GW32	0	0	0	0.05
42	2025年1月20日	GW24	0	0	0	0.051
43	2025年1月20日	GW25	0	0	0	0.0488
44	2025年1月20日	GW14	0	0	0	0.0426
45	2025年1月20日	GW13	0	0	0	0.0455
46	2025年1月20日	GW23	0	0	0	0.046
47	2025年1月20日	GW10	0	0	0	0.0466
48	2025年1月20日	GW12	0.05	0	0	0.0448
49	2025年1月20日	GW31	0	0	0	0.0435
50	2025年1月20日	GW26	0.25	0	0	0.0581
51	2025年1月20日	GW27	0.15	0	0	0.0455
52	2025年1月20日	GW32	0	0	0	0.0458
53	2025年1月20日	GW28	0	0	0	0.0447
54	2025年1月20日	GW09	0	0	0	0.0532
55	2025年1月20日	GW06	0	0	0	0.0601
56	2025年1月20日	GW05	0	0	0	0.066
57	2025年1月20日	GW17	0	0	0	0.0481
58	2025年1月20日	GW16	2.45	0	0	0.0709
59	2025年1月20日	GW04	0	0	0	0.0713
60	2025年1月20日	GW03	0	0	0	0.0722
61	2025年1月20日	GW01	0.1	0	0	0.0728
62	2025年1月20日	GW20	0	0	0	0.0716
63	2025年1月20日	GW30	0	0	0	0.04
64	2025年1月20日	GW21	0	0	0	0.05
65	2025年1月22日	GW07	0	0	0	0.0678
66	2025年1月22日	GW29	0	0	0	0.0623
67	2025年1月22日	GW30	0	0	0	0.0443
68	2025年1月22日	GW21	0	0	0	0.051
69	2025年1月22日	GW15	0	0	0	0.0449
70	2025年1月22日	GW22	1.6	0	0	0.0647
71	2025年1月22日	GW02	3	8.2	0	0.0497
72	2025年1月22日	GW28	0	0	0	0.04
73	2025年1月23日	GW08	0	0	0	0.0508
74	2025年1月23日	GW19	0	0	0	0.0619
75	2025年1月27日	GW01	0.2	0	0	0.0723
76	2025年1月28日	GW02	2.2	19.3	0	0.0491

表-11 【PW工区】 電気・通信設備の地下ピット ガス測定データ 2025年1月

	測定日	地下ピット 番号	メタンガス (vol%)	硫化水素 (ppm)
1	2025年1月6日	PW203	0	0
2	2025年1月7日	PW017	0.35	0
3	2025年1月7日	PW278	0	0
4	2025年1月7日	PW186	0	0
5	2025年1月8日	PW278	0	0
6	2025年1月10日	PW158	0	0
7	2025年1月10日	PW157	0	0
8	2025年1月10日	PW153	0	0
9	2025年1月10日	PW263	0	0
10	2025年1月10日	PW208	0	0
11	2025年1月10日	PW267	0	0
12	2025年1月10日	PW268	0	0
13	2025年1月10日	PW241	0	0
14	2025年1月11日	PW185	0	0
15	2025年1月11日	PW270	0	0
16	2025年1月12日	PW142	0	0
17	2025年1月12日	PW258	0	0
18	2025年1月12日	PW143	0	0
19	2025年1月12日	PW195	0	0
20	2025年1月14日	PW013	0	0
21	2025年1月14日	PW061	0	0
22	2025年1月14日	PW064	0	0
23	2025年1月14日	PW059	0	0
24	2025年1月14日	PW007	0	0
25	2025年1月14日	PW003	0	0
26	2025年1月14日	PW002	0	0
27	2025年1月14日	PW029	0	0
28	2025年1月14日	PW012	0	0
29	2025年1月14日	PW235	0	0
30	2025年1月14日	PW174	0	0
31	2025年1月14日	PW204	0	0
32	2025年1月14日	PW067	0	0
33	2025年1月14日	PW258	0	0
34	2025年1月15日	PW045	0	0
35	2025年1月15日	PW047	0	0
36	2025年1月15日	PW017	0.15	0

表-11 【PW工区】電気・通信設備の地下ピット ガス測定データ 2025年1月

	測定日	地下ピット 番号	メタンガス (vol%)	硫化水素 (ppm)
37	2025年1月15日	PW004	0	0
38	2025年1月15日	PW084	0	0
39	2025年1月15日	PW267	0	0
40	2025年1月16日	PW031	0	0
41	2025年1月16日	PW001	0	0
42	2025年1月16日	PW144	0	0
43	2025年1月16日	PW008	0	0
44	2025年1月16日	PW068	0	0
45	2025年1月17日	PW102	0	0
46	2025年1月17日	PW212	0	0
47	2025年1月17日	PW172	0	0
48	2025年1月21日	PW165	0	0
49	2025年1月21日	PW159	0	0
50	2025年1月21日	PW275	0	0
51	2025年1月22日	PW171	0	0
52	2025年1月22日	PW172	0	0
53	2025年1月22日	PW040	0	0
54	2025年1月22日	PW041	0	0
55	2025年1月22日	PW205	0	0
56	2025年1月23日	PW169	0	0
57	2025年1月17日	PW038	0	0
58	2025年1月17日	PW028	0	0
59	2025年1月17日	PW027	0	0
60	2025年1月17日	PW025	0	0
61	2025年1月17日	PW127	0	0
62	2025年1月17日	PW128	0	0
63	2025年1月23日	PW121	0	0
64	2025年1月23日	PW218	0	0
65	2025年1月24日	PW078	0	0
66	2025年1月24日	PW030	0	0
67	2025年1月24日	PW077	0	0
68	2025年1月25日	PW258	0	0
69	2025年1月25日	PW142	0	0
70	2025年1月25日	PW192	0	0
71	2025年1月25日	PW262	0	0
72	2025年1月25日	PW272	0	0

表-11 【PW工区】電気・通信設備の地下ピット ガス測定データ 2025年1月

	測定日	地下ピット 番号	メタンガス (vol%)	硫化水素 (ppm)
73	2025年1月25日	PW266	0	0
74	2025年1月25日	PW271	0	0
75	2025年1月17日	PW129	0	0
76	2025年1月17日	PW130	0	0
77	2025年1月17日	PW133	0	0
78	2025年1月18日	PW132	0	0
79	2025年1月18日	PW139	0	0
80	2025年1月18日	PW138	0	0
81	2025年1月18日	PW124	0	0
82	2025年1月18日	PW248	0	0
83	2025年1月18日	PW139	0	0
84	2025年1月25日	PW050	0	0
85	2025年1月25日	PW051	0	0
86	2025年1月26日	PW053	0	0
87	2025年1月26日	PW054	0	0
88	2025年1月26日	PW040	0	0
89	2025年1月26日	PW092	0	0
90	2025年1月26日	PW091	0	0
91	2025年1月26日	PW089	0	0
92	2025年1月26日	PW083	0	0
93	2025年1月26日	PW037	0	0
94	2025年1月27日	PW001	0.3	0
95	2025年1月27日	PW002	0	0
96	2025年1月27日	PW004	0.1	0
97	2025年1月27日	PW021	0	0
98	2025年1月27日	PW019	0	0
99	2025年1月27日	PW162	0	0
100	2025年1月27日	PW181	0	0
101	2025年1月27日	PW248	0	0
102	2025年1月18日	PW063	0	0
103	2025年1月18日	PW057	0	0
104	2025年1月28日	PW047	0	0
105	2025年1月28日	PW016	0	0
106	2025年1月28日	PW017	0.55	0
107	2025年1月18日	PW055	0	0
108	2025年1月18日	PW122	0	0

表-11 【PW工区】電気・通信設備の地下ピット ガス測定データ 2025年1月

	測定日	地下ピット 番号	メタンガス (vol%)	硫化水素 (ppm)
109	2025年1月18日	PW009	0	0
110	2025年1月18日	PW008	0	0
111	2025年1月18日	PW069	0	0
112	2025年1月18日	PW070	0	0
113	2025年1月18日	PW014	0	0
114	2025年1月18日	PW062	0	0
115	2025年1月18日	PW119	0	0
116	2025年1月18日	PW107	0	0
117	2025年1月19日	PW252	0	0
118	2025年1月19日	PW103	0	0
119	2025年1月19日	PW104	0	0
120	2025年1月28日	PW231	0	0
121	2025年1月28日	PW230	0	0
122	2025年1月28日	PW229	0	0
123	2025年1月19日	PW079	0	0
124	2025年1月19日	PW080	0	0
125	2025年1月19日	PW115	0	0
126	2025年1月19日	PW160	0	0
127	2025年1月19日	PW114	0	0
128	2025年1月19日	PW160	0	0
129	2025年1月19日	PW097	0	0
130	2025年1月28日	PW228	0	0
131	2025年1月28日	PW226	0	0
132	2025年1月28日	PW227	0	0
133	2025年1月28日	PW167	0	0
134	2025年1月28日	PW182	0	0
135	2025年1月29日	PW164	0	0
136	2025年1月29日	PW195	0	0
137	2025年1月30日	PW194	0	0
138	2025年1月30日	PW138	0	0
139	2025年1月30日	PW227	0	0
140	2025年1月19日	PW096	0	0
141	2025年1月19日	PW095	0	0
142	2025年1月19日	PW093	0	0
143	2025年1月19日	PW020	0	0
144	2025年1月19日	PW049	0	0

表-11 【PW工区】電気・通信設備の地下ピット ガス測定データ 2025年1月

	測定日	地下ピット 番号	メタンガス (vol%)	硫化水素 (ppm)
145	2025年1月19日	PW046	0	0
146	2025年1月19日	PW044	0	0
147	2025年1月19日	PW098	0	0
148	2025年1月19日	PW018	0	0
149	2025年1月19日	PW071	0	0
150	2025年1月19日	PW072	0	0
151	2025年1月19日	PW032	0	0
152	2025年1月19日	PW073	0	0
153	2025年1月19日	PW074	0	0
154	2025年1月19日	PW035	0	0
155	2025年1月19日	PW036	0	0
156	2025年1月19日	PW065	0	0
157	2025年1月20日	PW017	0.25	0
158	2025年1月20日	PW212	0	0
159	2025年1月20日	PW131	0	0
160	2025年1月20日	PW066	0	0
161	2025年1月20日	PW058	0	0
162	2025年1月21日	PW223	0	0
163	2025年1月21日	PW224	0	0

ガス濃度測定結果
(建物外_電気・通信設備の地下ピット)

GW工区

PW工区

25年2月度

2025年日本国際博覧会協会

表一10 【GW工区】電気・通信設備の地下ピット ガス測定データ 2025年2月

	測定日	地下ピット 番号	メタンガス (vol%)	硫化水素 (ppm)	アンモニア (ppm)	二酸化炭素 (vol%)
1	2025年2月3日	GW05	0	0	0	0.047
2	2025年2月3日	GW06	0	0	0	0.0466
3	2025年2月3日	GW07	0	0	0	0.0467
4	2025年2月3日	GW21	0	0	0	0.0459
5	2025年2月3日	GW29	0	0	0	0.0449
6	2025年2月3日	GW30	0	0	0	0.048
7	2025年2月3日	GW32	0	0	0	0.0473
8	2025年2月4日	GW23	0	0	0	0.0446
9	2025年2月4日	GW24	0	0	0	0.0466
10	2025年2月4日	GW25	0	0	0	0.0472
11	2025年2月4日	GW26	0.2	0	0	0.0494
12	2025年2月4日	GW27	0	0	0	0.0462
13	2025年2月4日	GW28	0	0	0	0.0424
14	2025年2月4日	GW31	0	0	0	0.0419
15	2025年2月8日	GW01	0.2	0	0	0
16	2025年2月8日	GW02	0	0	0	0
17	2025年2月15日	GW01	0	0	0	0.044
18	2025年2月15日	GW02	0	0	0	0.045
19	2025年2月15日	GW11	0	0	0	0.043
20	2025年2月15日	GW08	0	0	0	0.044
21	2025年2月15日	GW19	0	0	0	0.041
22	2025年2月15日	GW09	0	0	0	0.044
23	2025年2月15日	GW03	0	0	0	0.046
24	2025年2月15日	GW10	0	0	0	0.044
25	2025年2月16日	GW12	0	0	0	0.044
26	2025年2月16日	GW13	0	0	0	0.044
27	2025年2月16日	GW20	0	0	0	0.044
28	2025年2月16日	GW22	0	0	0	0.044
29	2025年2月16日	GW15	0	0	0	0.045
30	2025年2月16日	GW14	0	0	0	0.045
31	2025年2月16日	GW16	0	0	0	0.045
32	2025年2月16日	GW17	0	0	0	0.045
33	2025年2月16日	GW18	0	0	0	0
34	2025年2月18日	GW05	0	0	0	0.0548
35	2025年2月18日	GW06	0	0	0	0.0488
36	2025年2月18日	GW24	0	0	0	0.0495
37	2025年2月18日	GW25	0	0	0	0.0494
38	2025年2月18日	GW26	0.05	0	0	0.0506

表-10 【GW工区】電気・通信設備の地下ピット ガス測定データ 2025年2月

	測定日	地下ピット 番号	メタンガス (vol%)	硫化水素 (ppm)	アンモニア (ppm)	二酸化炭素 (vol%)
39	2025年2月18日	GW27	0	0	0	0.0505
40	2025年2月18日	GW28	0	0	0	0.0485
41	2025年2月18日	GW32	0	0	0	0.0499
42	2025年2月19日	GW07	0	0	0	0.0482
43	2025年2月19日	GW21	0	0	0	0.0475
44	2025年2月19日	GW23	0	0	0	0.0447
45	2025年2月19日	GW29	0	0.3	0	0.0495
46	2025年2月19日	GW30	0	0	0	0.0442
47	2025年2月19日	GW31	0	0	0	0.053
48	2025年2月22日	GW01	0	0	0	0.046
49	2025年2月22日	GW02	0	0	0	0.047
50	2025年2月26日	GW01	0	0	0	0.072
51	2025年2月26日	GW01	0	0	0	0.081
52	2025年2月26日	GW01	0	0	0	0.0765
53	2025年2月26日	GW02	0	0	0	0.062
54	2025年2月28日	GW01	0	0	0	0.046
55	2025年2月28日	GW02	0	0	0	0.046
56	2025年2月28日	GW03	0	0	0	0.048
57	2025年2月28日	GW04	0	0	0	0.047
58	2025年2月28日	GW08	0	0	0	0.046
59	2025年2月28日	GW11	0	0	0	0.046
60	2025年2月28日	GW13	0	0	0	0.046
61	2025年2月28日	GW19	0	0	0	0.046

表-11 【PW工区】電気・通信設備の地下ピット ガス測定データ 2025年2月

	測定日	地下ピット 番号	メタンガス (vol%)	硫化水素 (ppm)
1	2025年2月2日	PW249	0	0
2	2025年2月3日	PW101	0	0
3	2025年2月3日	PW118	0	0
4	2025年2月3日	PW165	0	0
5	2025年2月3日	PW190	0	0
6	2025年2月3日	PW205	0	0
7	2025年2月3日	PW214	0	0
8	2025年2月3日	PW215	0	0
9	2025年2月3日	PW216	0	0
10	2025年2月3日	PW249	0	0
11	2025年2月3日	PW267	0	0
12	2025年2月4日	PW276	0	0
17	2025年2月5日	PW002	0	0
18	2025年2月5日	PW003	0	0
19	2025年2月5日	PW004	0	0
21	2025年2月5日	PW029	0	0
22	2025年2月5日	PW045	0	0
20	2025年2月5日	PW047	0	0
23	2025年2月5日	PW059	0	0
24	2025年2月5日	PW084	0	0
13	2025年2月5日	PW158	0	0
14	2025年2月5日	PW209	0	0
15	2025年2月5日	PW216	0	0
16	2025年2月5日	PW219	0	0
25	2025年2月6日	PW220	0	0
27	2025年2月8日	PW016	0	0
26	2025年2月8日	PW017	0	0
28	2025年2月8日	PW019	0	0
29	2025年2月8日	PW021	0	0
30	2025年2月9日	PW001	0	0
31	2025年2月9日	PW007	0	0
32	2025年2月9日	PW012	0	0
33	2025年2月9日	PW013	0	0
34	2025年2月9日	PW031	0	0
35	2025年2月9日	PW061	0	0
36	2025年2月9日	PW064	0	0

表-11 【PW工区】電気・通信設備の地下ピット ガス測定データ 2025年2月

	測定日	地下ピット 番号	メタンガス (vol%)	硫化水素 (ppm)
37	2025年2月12日	PW243	0	0
38	2025年2月12日	PW267	0	0
39	2025年2月15日	PW017	0	0
40	2025年2月16日	PW121	0	0
41	2025年2月16日	PW164	0	0
42	2025年2月16日	PW213	0	0
43	2025年2月16日	PW222	0	0
44	2025年2月16日	PW222	0	0
45	2025年2月16日	PW245	0	0
46	2025年2月17日	PW245	0	0
47	2025年2月19日	PW152	0	0
48	2025年2月20日	PW152	0	0
49	2025年2月21日	PW084	0	0
50	2025年2月21日	PW088	0	0
51	2025年2月21日	PW096	0	0
52	2025年2月21日	PW154	0	0
55	2025年2月22日	PW017	0	0
53	2025年2月22日	PW266	0	0
54	2025年2月22日	PW266	0	0
60	2025年2月23日	PW001	0	0
56	2025年2月23日	PW117	0	0
57	2025年2月23日	PW118	0	0
58	2025年2月23日	PW212	0	0
59	2025年2月23日	PW234	0	0
61	2025年2月25日	PW212	0	0
62	2025年2月25日	PW260	0	0
63	2025年2月25日	PW273	0	0
64	2025年2月26日	PW240	0	0
65	2025年2月26日	PW242	0	0
66	2025年2月28日	PW017	0	0

ガス濃度測定結果
(建物外_電気・通信設備の地下ピット)

GW工区

PW工区

25年3月度

2025年日本国際博覧会協会

表-10 【GW工区】 電気・通信設備の地下ピット ガス測定データ 2025年2月

	測定日	地下ピット 番号	メタンガス (vol%)	硫化水素 (ppm)	アンモニア (ppm)	二酸化炭素 (vol%)
1	2025年3月3日	GW07	0	0	0	0.04
2	2025年3月3日	GW31	0	0	0	0.0396
3	2025年3月3日	GW30	0	0	0	0.0425
4	2025年3月3日	GW29	0	0	0	0.0413
5	2025年3月3日	GW05	0.1	0.9	0	0.0434
6	2025年3月3日	GW06	0	0	0	0.0417
7	2025年3月3日	GW21	0	0	0	0.0425
8	2025年3月4日	GW27	0	0	0	0.0427
9	2025年3月4日	GW26	0	0	0	0.0431
10	2025年3月4日	GW25	0	0	0	0.0413
11	2025年3月4日	GW24	0	0	0	0.0436
12	2025年3月4日	GW23	0	0	0	0.0414
13	2025年3月4日	GW01	0	0	0	0.044
14	2025年3月4日	GW02	0	0	0	0.044
15	2025年3月15日	GW14	0	0	0	0.044
16	2025年3月15日	GW16	0	0	0	0.044
17	2025年3月15日	GW17	0	0	0	0.044
18	2025年3月15日	GW18	0	0	0	0.044
19	2025年3月15日	GW12	0	0	0	0.044
20	2025年3月15日	GW13	0	0	0	0.044
21	2025年3月15日	GW20	0	0	0	0.044
22	2025年3月15日	GW22	0	0	0	0.044
23	2025年3月15日	GW15	0	0	0	0.044
24	2025年3月15日	GW03	0	0	0	0.046
25	2025年3月15日	GW10	0	0	0	0.045
26	2025年3月15日	GW11	0	0	0	0.045
27	2025年3月15日	GW08	0	0	0	0.045
28	2025年3月15日	GW19	0	0	0	0.044
29	2025年3月15日	GW09	0	0	0	0.045
30	2025年3月15日	GW04	0	0	0	0.045
31	2025年3月15日	GW01	0	0	0	0.044
32	2025年3月15日	GW02	0	0	0	0.044

表-11 【PW工区】 電気・通信設備の地下ピット ガス測定データ 2025年3月

	測定日	地下ピット 番号	メタンガス (vol%)	硫化水素 (ppm)
1	2025年3月4日	PW017	0	0
2	2025年3月5日	PW264	0	0
3	2025年3月5日	PW002	0	0
4	2025年3月5日	PW003	0	0
5	2025年3月5日	PW004	0	0
6	2025年3月5日	PW047	0	0
7	2025年3月5日	PW029	0	0
8	2025年3月5日	PW084	0	0
9	2025年3月5日	PW045	0	0
10	2025年3月5日	PW059	0	0
11	2025年3月8日	PW016	0	0
12	2025年3月8日	PW019	0	0
13	2025年3月8日	PW021	0	0
14	2025年3月9日	PW001	0	0
15	2025年3月13日	PW229	0	0
16	2025年3月14日	PW222	0	0
17	2025年3月14日	PW250	0	0
18	2025年3月15日	PW017	0	0