万博会場内のガス濃度測定結果

（建物外_電気・通信設備の地下ピット）

GW工区

PW工区

24年11月度

2025年日本国際博覧会協会

表―12【GW工区】電気・通信設備の地下ピット ガス測定データ 2024年11月

	測定日	地下ピット番号	メタンガス (vol%)	一酸化炭素 (ppm)※	硫化水素 (ppm)	アンモニア (ppm)	二酸化炭素 (vol%)
1	2024年11月1日	GW04	0	0	0	0	0.0599
2	2024年11月1日	GW03	0.4	500以上	0	0	0.0617
3	2024年11月5日	GW25	0	0	0	0	0.0485
4	2024年11月5日	GW24	0	0	0	0	0.0398
5	2024年11月5日	GW14	0	0	0	0	0.0452
6	2024年11月5日	GW28	0	0	0	0	0.042
7	2024年11月5日	GW32	0	0	0	0	0.044
8	2024年11月5日	GW27	0.1	0	0	0	0.0503
9	2024年11月5日	GW26	0	0	0	0	0.0427
10	2024年11月5日	GW31	0	0	0	0	0.04
11	2024年11月5日	GW06	0	0	0	0	0.063
12	2024年11月5日	GW05	0.2	232	0.9	0	0.0559
13	2024年11月5日	GW10	0	0	0	0	0.0654
14	2024年11月5日	GW17	0	0	0	0	0.0454
15	2024年11月5日	GW16	0.65	0	0	0	0.0874
16	2024年11月5日	GW01	0.1	428	0	0	0.0586
17	2024年11月5日	GW08	0	0	0	0	0.0698
18	2024年11月5日	GW19	0	0	0	0	0.0525
19	2024年11月5日	GW20	0	0	0	0	0.065
20	2024年11月5日	GW22	0	0	0	0	0.0577
21	2024年11月5日	GW09	0	0	0	0	0.0447
22	2024年11月6日	GW13	0	0	0	0	0.0533
23	2024年11月6日	GW23	0	0	0	0	0.04
24	2024年11月6日	GW15	0	0	0	0	0.0432
25	2024年11月6日	GW30	0	0	0	0	0.0452
26	2024年11月6日	GW21	0	0	0	0	0.0605
27	2024年11月7日	GW07	0	0	0	0	0.0402
28	2024年11月7日	GW29	0	0	0	0	0.0484
29	2024年11月7日	GW02	0.25	0	0	0	0.044
30	2024年11月7日	GW12	0	0	0	0	0.0451
31	2024年11月12日	GW02	1.15	1110	3.7	0	0.0537
32	2024年11月13日	GW01	0	133	0	0	0.0594
33	2024年11月18日	GW28	0	0	0	0	0.0466
34	2024年11月18日	GW32	0	0	0	0	0.0516
35	2024年11月18日	GW31	0	0	0	0	0.0482
36	2024年11月18日	GW26	0	2	0	0	0.046
37	2024年11月18日	GW16	0.25	0	0	0	0.1143
38	2024年11月18日	GW27	0	0	0	0	0.0475
39	2024年11月18日	GW17	0	0	0	0	0.0422
40	2024年11月18日	GW13	0	0	0	0	0.0451
41	2024年11月18日	GW23	0	0	0	0	0.0579
42	2024年11月18日	GW24	0	0	0	0	0.0451
43	2024年11月18日	GW25	0	0	0	0	0.0451

表―12【GW工区】電気・通信設備の地下ピット ガス測定データ 2024年11月

	測定日	地下ピット番号	メタンガス (vol%)	一酸化炭素 (ppm)※	硫化水素 (ppm)	アンモニア (ppm)	二酸化炭素 (vol%)
44	2024年11月18日	GW14	0	0	0	0	0.0454
45	2024年11月19日	GW02	0.85	647	2.2	0	0.0567
46	2024年11月19日	GW30	0	0	0	0	0.0594
47	2024年11月19日	GW21	0	5	0	0	0.0624
48	2024年11月19日	GW15	0	0	0	0	0.0509
49	2024年11月19日	GW29	0	0	0	0	0.0477
50	2024年11月19日	GW07	0	0	0	0	0.0461
51	2024年11月19日	GW20	0	0	0	0	0.068
52	2024年11月19日	GW22	0	0	0	0	0.0657
53	2024年11月19日	GW01	0	0	0	0	0.0644
54	2024年11月19日	GW03	0.45	500以上	0	0	0.0669
55	2024年11月19日	GW04	0	0	0	0	0.0556
56	2024年11月20日	GW09	0	0	0	0	0.0557
57	2024年11月20日	GW06	0	0	0	0	0.0505
58	2024年11月20日	GW05	0.25	280	0.7	0	0.049
59	2024年11月20日	GW10	0	0	0	0	0.0519
60	2024年11月20日	GW12	0	0	0	0	0.0467
61	2024年11月21日	GW19	0	0	0	0	0.0684
62	2024年11月21日	GW08	0	0	0	0	0.0698
63	2024年11月26日	GW01	0.15	430	0	0	0.059
64	2024年11月26日	GW02	4.2	2000以上	14.7	0	0.061

※ 一酸化炭素の測定は2種類の機器を使用しているため、表記が異なります。

表－13【PW工区】電気・通信設備の地下ピット ガス測定データ 2024年11月

	測定日	地下ピット番号	メタンガス (vol%)	一酸化炭素 (ppm)	硫化水素 (ppm)
1	2024年11月1日	PW176	0	0	0
2	2024年11月1日	PW277	0	0	0
3	2024年11月1日	PW280	0	0	0
4	2024年11月5日	PW281	0	0	0
5	2024年11月5日	PW282	0	0	0
6	2024年11月5日	PW207	0	0	0
7	2024年11月5日	PW203	0	0	0
8	2024年11月6日	PW179	0	0	0
9	2024年11月6日	PW121	0	0	0
10	2024年11月6日	PW245	0	0	0
11	2024年11月6日	PW217	0	0	0
12	2024年11月7日	PW258	0	0	0
13	2024年11月7日	PW251	0	0	0
14	2024年11月9日	PW193	0	0	0
15	2024年11月9日	PW142	0	0	0
16	2024年11月9日	PW263	0	0	0
17	2024年11月10日	PW126	0	0	0
18	2024年11月10日	PW112	0	0	0
19	2024年11月10日	PW276	0	0	0
20	2024年11月11日	PW045	0	0	0
21	2024年11月11日	PW059	0	0	0
22	2024年11月11日	PW012	0	0	0
23	2024年11月11日	PW013	0	0	0
24	2024年11月11日	PW061	0	0	0
25	2024年11月11日	PW064	0	0	0
26	2024年11月11日	PW047	0	0	0
27	2024年11月11日	PW190	0	0	0
28	2024年11月11日	PW141	0	0	0
29	2024年11月12日	PW002	0	0	0
30	2024年11月12日	PW029	0	0	0
31	2024年11月12日	PW004	0	0	0
32	2024年11月12日	PW017	0	0	0
33	2024年11月12日	PW007	0	0	0
34	2024年11月12日	PW031	0	0	0
35	2024年11月12日	PW001	0	0	0
36	2024年11月12日	PW003	0	0	0

表－13【PW工区】電気・通信設備の地下ピット ガス測定データ 2024年11月

	測定日	地下ピット番号	メタンガス (vol%)	一酸化炭素 (ppm)	硫化水素 (ppm)
37	2024年11月12日	PW172	0	0	0
38	2024年11月12日	PW102	0	0	0
39	2024年11月12日	PW175	0	0	0
40	2024年11月13日	PW084	0	0	0
41	2024年11月13日	PW159	0	0	0
42	2024年11月14日	PW158	0	0	0
43	2024年11月14日	PW157	0	0	0
44	2024年11月14日	PW154	0	0	0
45	2024年11月14日	PW144	0	0	0
46	2024年11月14日	PW153	0	0	0
47	2024年11月14日	PW276	0	0	0
48	2024年11月15日	PW144	0	0	0
49	2024年11月15日	PW144	0	0	0
50	2024年11月16日	PW205	0	0	0
51	2024年11月16日	PW218	0	0	0
52	2024年11月17日	PW199	0	0	0
53	2024年11月17日	PW199	0	0	0
54	2024年11月17日	PW077	0	0	0
55	2024年11月19日	PW204	0	0	0
56	2024年11月19日	PW263	0	0	0
57	2024年11月19日	PW199	0	0	0
58	2024年11月19日	PW245	0	0	0
59	2024年11月19日	PW243	0	0	0
60	2024年11月19日	PW234	0	0	0
61	2024年11月19日	PW177	0	0	0
62	2024年11月19日	PW163	0	0	0
63	2024年11月20日	PW190	0	0	0
64	2024年11月20日	PW276	0	0	0
65	2024年11月20日	PW283	0	0	0
66	2024年11月21日	PW153	0	0	0
67	2024年11月21日	PW206	0	0	0
68	2024年11月21日	PW156	0	0	0
69	2024年11月21日	PW210	0	0	0
70	2024年11月21日	PW154	0	0	0
71	2024年11月21日	PW205	0	0	0
72	2024年11月21日	PW151	0.35	0	0

表－13【PW工区】電気・通信設備の地下ピット ガス測定データ 2024年11月

	測定日	地下ピット番号	メタンガス (vol%)	一酸化炭素 (ppm)	硫化水素 (ppm)
73	2024年11月21日	PW249	0	0	0
74	2024年11月21日	PW153	0	0	0
75	2024年11月25日	PW002	0	0	0
76	2024年11月25日	PW001	0	0	0
77	2024年11月25日	PW003	0	0	0
78	2024年11月26日	PW021	0	0	0
79	2024年11月26日	PW047	0	0	0
80	2024年11月26日	PW019	0	0	0
81	2024年11月27日	PW016	0	0	0
82	2024年11月27日	PW017	1.9	0	0
83	2024年11月27日	PW121	0	0	0
84	2024年11月27日	PW167	0	0	0
85	2024年11月27日	PW121	0	0	0
86	2024年11月27日	PW168	0	0	0
87	2024年11月27日	PW245	0	0	0
88	2024年11月28日	PW004	0	0	0
89	2024年11月28日	PW173	0	0	0
90	2024年11月28日	PW170	0	0	0
91	2024年11月29日	PW276	0	0	0
92	2024年11月30日	PW268	0	0	0
93	2024年11月30日	PW267	0	0	0
94	2024年11月30日	PW140	0	0	0
95	2024年11月30日	PW187	0	0	0
96	2024年11月30日	PW255	0	0	0
97	2024年11月30日	PW279	0	0	0

万博会場内のガス濃度測定結果

（建物外_電気・通信設備の地下ピット）

GW工区

PW工区

24年12月度

2025年日本国際博覧会協会

表―12【GW工区】電気・通信設備の地下ピット ガス測定データ 2024年12月

	測定日	地下ピット番号	メタンガス (vol%)	一酸化炭素 (ppm)※	硫化水素 (ppm)	アンモニア (ppm)	二酸化炭素 (vol%)
1	2024年12月2日	GW04	0	0	0	0	0.0592
2	2024年12月2日	GW03	0.35	500以上	0	0	0.0621
3	2024年12月2日	GW01	0.1	440	0	0	0.0574
4	2024年12月2日	GW08	0	0	0	0	0.0677
5	2024年12月2日	GW19	0	0	0	0	0.053
6	2024年12月2日	GW20	0	0	0	0	0.0595
7	2024年12月2日	GW22	0	0	0	0	0.0594
8	2024年12月2日	GW17	0	0	0	0	0.0479
9	2024年12月2日	GW16	1.3	0	0	0	0.01014
10	2024年12月2日	GW31	0	0	0	0	0.0509
11	2024年12月2日	GW26	0	0	0	0	0.0606
12	2024年12月2日	GW27	0.2	0	0	0	0.0513
13	2024年12月2日	GW28	0	0	0	0	0.0498
14	2024年12月2日	GW32	0	0	0	0	0.0495
15	2024年12月2日	GW13	0	0	0	0	0.0569
16	2024年12月2日	GW23	0	0	0	0	0.058
17	2024年12月2日	GW25	0	0	0	0	0.0602
18	2024年12月2日	GW24	0	0	0	0	0.0602
19	2024年12月2日	GW14	0	0	0	0	0.06
20	2024年12月3日	GW21	0	0	0	0	0.0623
21	2024年12月3日	GW05	0	33	0	0	0.0683
22	2024年12月3日	GW06	0	0	0	0	0.0515
23	2024年12月3日	GW12	0.25	0	0	0	0.0535
24	2024年12月3日	GW15	0	0	0	0	0.0544
25	2024年12月3日	GW30	0	0	0	0	0.0506
26	2024年12月3日	GW10	0	0	0	0	0.0578
27	2024年12月3日	GW07	0	3	0	0	0.0535
28	2024年12月3日	GW29	0	4	0	0	0.0576
29	2024年12月3日	GW02	5以上	2000以上	15.7	0	0.0881
30	2024年12月3日	GW09	0	0	0	0	0.0534
31	2024年12月7日	GW25	0	0	0	0	0.05
32	2024年12月7日	GW31	0	0	0	0	0.05
33	2024年12月7日	GW22	0	0	0	0	0.05
34	2024年12月9日	GW01	0.1	128	0	0	0.0595
35	2024年12月10日	GW02	5以上	2000以上	12.9	0	0.0781
36	2024年12月16日	GW03	0	0	0	0	0.0727
37	2024年12月16日	GW04	0	0	0	0	0.0736
38	2024年12月16日	GW01	0.15	264	0	0	0.0717
39	2024年12月16日	GW24	0	0	0	0	0.0477
40	2024年12月16日	GW25	0	0	0	0	0.0472
41	2024年12月16日	GW14	0	0	0	0	0.0459
42	2024年12月16日	GW26	0	0	0	0	0.0497
43	2024年12月16日	GW31	0	0	0	0	0.048
44	2024年12月16日	GW07	0	4	0	0	0.0473
45	2024年12月16日	GW29	0	4	0	0	0.0469

表―12【GW工区】電気・通信設備の地下ピット ガス測定データ 2024年12月

	測定日	地下ピット番号	メタンガス (vol%)	一酸化炭素 (ppm)※	硫化水素 (ppm)	アンモニア (ppm)	二酸化炭素 (vol%)
46	2024年12月16日	GW09	0	0	0	0	0.0534
47	2024年12月16日	GW06	0	0	0	0	0.0505
48	2024年12月16日	GW05	0	4	0	0	0.0498
49	2024年12月16日	GW10	0	0	0	0	0.0498
50	2024年12月16日	GW12	0	0	0	0	0.0482
51	2024年12月16日	GW02	1.05	745	2.3	0	0.0534
52	2024年12月18日	GW13	0	0	0	0	0.0497
53	2024年12月18日	GW30	0	0	0	0	0.0497
54	2024年12月18日	GW21	0	0	0	0	0.0475
55	2024年12月18日	GW15	0	0	0	0	0.043
56	2024年12月18日	GW16	1.5	0	0	0	0.1351
57	2024年12月18日	GW28	0	0	0	0	0.0466
58	2024年12月18日	GW17	0	0	0	0	0.0494
59	2024年12月18日	GW32	0	0	0	0	0.0507
60	2024年12月18日	GW20	0	0	0	0	0.0727
61	2024年12月18日	GW19	0	0	0	0	0.0692
62	2024年12月18日	GW08	0	0	0	0	0.083
63	2024年12月18日	GW22	0	0	0	0	0.0676
64	2024年12月18日	GW27	0.05	0	0	0	0.0488
65	2024年12月20日	GW23	0	0	0	0	0.0645
66	2024年12月20日	GW31	0	0	0	0	0.05
67	2024年12月22日	GW21	0	0	0	0	0.05
68	2024年12月22日	GW22	0	0	0	0	0.04
69	2024年12月22日	GW24	0	0	0	0	0.05
70	2024年12月22日	GW25	0	0	0	0	0.04
71	2024年12月22日	GW31	0	0	0	0	0.04
72	2024年12月23日	GW01	0.1	136	0	0	0.0594
73	2024年12月24日	GW02	0.05	93	0.3	0	0.0473

表－13【PW工区】電気・通信設備の地下ピット ガス測定データ 2024年12月

	測定日	地下ピット番号	メタンガス (vol%)	一酸化炭素 (ppm)	硫化水素 (ppm)
1	2024年12月2日	PW253	0	0	0
2	2024年12月2日	PW162	0	0	0
3	2024年12月2日	PW198	0	0	0
4	2024年12月3日	PW283	0	0	0
5	2024年12月3日	PW276	0	0	0
6	2024年12月3日	PW275	0	0	0
7	2024年12月4日	PW072	0	0	0
8	2024年12月4日	PW070	0	0	0
9	2024年12月5日	PW091	0	0	0
10	2024年12月5日	PW073	0	0	0
11	2024年12月5日	PW077	0	0	0
12	2024年12月5日	PW074	0	0	0
13	2024年12月6日	PW206	0	0	0
14	2024年12月6日	PW154	0	0	0
15	2024年12月6日	PW210	0	0	0
16	2024年12月6日	PW205	0	0	0
17	2024年12月6日	PW263	0	0	0
18	2024年12月6日	PW199	0	0	0
19	2024年12月6日	PW204	0	0	0
20	2024年12月6日	PW151	0	0	0
21	2024年12月6日	PW156	0	0	0
22	2024年12月6日	PW268	0	0	0
23	2024年12月6日	PW275	0	0	0
24	2024年12月6日	PW082	0	0	0
25	2024年12月7日	PW249	0	0	0
26	2024年12月8日	PW254	0	0	0
27	2024年12月8日	PW257	0	0	0
28	2024年12月8日	PW255	0	0	0
29	2024年12月8日	PW212	0	0	0
30	2024年12月8日	PW117	0	0	0
31	2024年12月8日	PW118	0	0	0
32	2024年12月9日	PW084	0	0	0
33	2024年12月9日	PW029	0.05	0	0
34	2024年12月9日	PW031	0	0	0
35	2024年12月9日	PW012	0	0	0
36	2024年12月9日	PW013	0	0	0

表－13【PW工区】電気・通信設備の地下ピット ガス測定データ 2024年12月

	測定日	地下ピット番号	メタンガス (vol%)	一酸化炭素 (ppm)	硫化水素 (ppm)
37	2024年12月9日	PW061	0	0	0
38	2024年12月9日	PW064	0	0	0
39	2024年12月9日	PW047	0	0	0
40	2024年12月9日	PW045	0	0	0
41	2024年12月9日	PW059	0	0	0
42	2024年12月9日	PW007	0	0	0
43	2024年12月9日	PW001	0	0	0
44	2024年12月9日	PW002	0	0	0
45	2024年12月9日	PW003	0	0	0
46	2024年12月9日	PW004	0	0	0
47	2024年12月9日	PW216	0	0	0
48	2024年12月9日	PW221	0	0	0
49	2024年12月10日	PW243	0	0	0
50	2024年12月10日	PW017	0	0	0
51	2024年12月10日	PW085	0	0	0
52	2024年12月11日	PW249	0	0	0
53	2024年12月11日	PW245	0	0	0
54	2024年12月11日	PW209	0	0	0
55	2024年12月11日	PW158	0	0	0
56	2024年12月11日	PW225	0	0	0
57	2024年12月12日	PW241	0	0	0
58	2024年12月12日	PW144	0	0	0
59	2024年12月12日	PW150	0	0	0
60	2024年12月12日	PW096	0	0	0
61	2024年12月12日	PW097	0	0	0
62	2024年12月12日	PW098	0	0	0
63	2024年12月13日	PW241	0	0	0
64	2024年12月13日	PW089	0	0	0
65	2024年12月13日	PW093	0	0	0
66	2024年12月13日	PW095	0	0	0
67	2024年12月13日	PW096	0	0	0
68	2024年12月13日	PW097	0	0	0
69	2024年12月13日	PW091	0	0	0
70	2024年12月14日	PW156	0	0	0
71	2024年12月14日	PW083	0	0	0
72	2024年12月14日	PW158	0	0	0

表－13【PW工区】電気・通信設備の地下ピット ガス測定データ 2024年12月

	測定日	地下ピット番号	メタンガス (vol%)	一酸化炭素 (ppm)	硫化水素 (ppm)
73	2024年12月14日	PW157	0	0	0
74	2024年12月14日	PW209	0	0	0
75	2024年12月14日	PW253	0	0	0
76	2024年12月15日	PW274	0	0	0
77	2024年12月15日	PW157	0	0	0
78	2024年12月15日	PW158	0	0	0
79	2024年12月15日	PW209	0	0	0
80	2024年12月16日	PW221	0	0	0
81	2024年12月16日	PW225	0	0	0
82	2024年12月16日	PW098	0	0	0
83	2024年12月16日	PW133	0	0	0
84	2024年12月16日	PW130	0	0	0
85	2024年12月16日	PW129	0	0	0
86	2024年12月16日	PW128	0	0	0
87	2024年12月16日	PW127	0	0	0
88	2024年12月17日	PW193	0	0	0
89	2024年12月17日	PW169	0	0	0
90	2024年12月17日	PW103	0	0	0
91	2024年12月18日	PW205	0	0	0
92	2024年12月19日	PW144	0	0	0
93	2024年12月19日	PW018	0	0	0
94	2024年12月19日	PW062	0	0	0
95	2024年12月19日	PW014	0	0	0
96	2024年12月19日	PW060	0	0	0
97	2024年12月19日	PW063	0	0	0
98	2024年12月19日	PW065	0	0	0
99	2024年12月19日	PW057	0	0	0
100	2024年12月19日	PW066	0	0	0
101	2024年12月19日	PW051	0	0	0
102	2024年12月19日	PW046	0	0	0
103	2024年12月20日	PW238	0	0	0
104	2024年12月21日	PW156	0	0	0
105	2024年12月21日	PW275	0	0	0
106	2024年12月23日	PW001	0	0	0
107	2024年12月23日	PW003	0	0	0
108	2024年12月23日	PW002	0	0	0

表－13【PW工区】電気・通信設備の地下ピット ガス測定データ 2024年12月

	測定日	地下ピット番号	メタンガス (vol%)	一酸化炭素 (ppm)	硫化水素 (ppm)
109	2024年12月23日	PW047	0	0	0
110	2024年12月23日	PW223	0	0	0
111	2024年12月23日	PW268	0	0	0
112	2024年12月23日	PW238	0	0	0
113	2024年12月23日	PW276	0	0	0
114	2024年12月23日	PW206	0	0	0
115	2024年12月23日	PW048	0	0	0
116	2024年12月23日	PW044	0	0	0
117	2024年12月23日	PW025	0	0	0
118	2024年12月23日	PW027	0	0	0
119	2024年12月23日	PW028	0	0	0
120	2024年12月23日	PW030	0	0	0
121	2024年12月23日	PW032	0	0	0
122	2024年12月24日	PW004	0	0	0
123	2024年12月24日	PW021	0.05	0	0
124	2024年12月24日	PW019	0	2	0
125	2024年12月24日	PW017	0.25	0	0
126	2024年12月24日	PW016	0	0	0
127	2024年12月24日	PW267	0	0	0
128	2024年12月24日	PW071	0	0	0
129	2024年12月24日	PW069	0	0	0
130	2024年12月24日	PW107	0	0	0
131	2024年12月24日	PW008	0	0	0
132	2024年12月24日	PW122	0	0	0
133	2024年12月24日	PW131	0	0	0
134	2024年12月24日	PW092	0	0	0
135	2024年12月25日	PW215	0	0	0
136	2024年12月25日	PW101	0	0	0
137	2024年12月25日	PW214	0	0	0
138	2024年12月25日	PW165	0	0	0
139	2024年12月25日	PW222	0	0	0
140	2024年12月26日	PW252	0	0	0
141	2024年12月26日	PW254	0	0	0
142	2024年12月26日	PW267	0	0	0
143	2024年12月26日	PW141	0	0	0
144	2024年12月26日	PW147	0	0	0

表－13【PW工区】電気・通信設備の地下ピット ガス測定データ 2024年12月

	測定日	地下ピット番号	メタンガス (vol%)	一酸化炭素 (ppm)	硫化水素 (ppm)
145	2024年12月26日	PW203	0	0	0
146	2024年12月26日	PW256	0	0	0
147	2024年12月26日	PW037	0	0	0
148	2024年12月26日	PW038	0	0	0
149	2024年12月26日	PW036	0	0	0
150	2024年12月26日	PW055	0	0	0
151	2024年12月26日	PW054	0	0	0
152	2024年12月26日	PW119	0	0	0
153	2024年12月28日	PW050	0	0	0
154	2024年12月28日	PW078	0	0	0
155	2024年12月28日	PW053	0	0	0
156	2024年12月28日	PW040	0	0	0
157	2024年12月28日	PW035	0	0	0
158	2024年12月28日	PW020	0	0	0
159	2024年12月28日	PW058	0	0	0
160	2024年12月28日	PW009	0	0	0
161	2024年12月28日	PW083	0	0	0
162	2024年12月28日	PW049	0	0	0